

### Uchádzačom

Vec:

#### Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Na základe žiadosti záujemcu o doplnenie informácií, podávame vysvetlenie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky: „Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka“.

#### Otázka č.1:

- Výkaz výmer neobsahuje plechovú okapnicu pod strešnú fóliu, technologicky postup montáže strešnej fólie tuto kciu vyžaduje. Bude sa dodávať a montovať? Áno alebo Nie?

✓ **Odpoveď k otázke č.1:**

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o zapracovanie dodávky a montáže okapnice pod strešnú fóliu do položky č. 765901082 Montáž strešnej fólie - 1333,52 m2

Nový popis položky č. 765901082 bude znieť:

**Montáž strešnej fólie vrátane dodávky a montáže okapnice pod fóliu**

#### Otázka č.2:

- Pri demontáži strešných okien (následná spätná montáž) bude poškodená sadrokartónová špaleta okien (celkom 23 ks), úpravu SDK ostenia výkaz výmer neobsahuje. Budú sa tieto SDK špalety realizovať? Áno alebo Nie?

✓ **Odpoveď k otázke č.2:**

Áno, tieto SDK špalety sa budú realizovať. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o zapracovanie dodávky a montáže ostenia do položky č. 766671002 Spätná montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zateplňovacou sadou, parozábranou a lemovaním - 23 ks

Nový popis položky č. 766671002 bude znieť:

**Spätná montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zateplňovacou sadou, parozábranou a lemovaním vrátane dodávky a montáže ostenia strešného okna**

#### Otázka č. 3:

- Položka VV c.283230006800 – Parotesná zabraná pod tepelnú izoláciu **ZOSPODU**. Tato konštrukcia sa nedá zrealizovať cez strešný plást tak aby bol dodržaný technologicky postup (TP) montáže tejto fólie. Bráni tomu stavajúca konštrukcia SDK a jej zavesenie na krokvách. A taktiež ani poloha fólie (na rastre SDK nie je podľa TP). Tato konštrukcia aby bola prevedená správne sa musí realizovať zospodu. Prosím o vysvetlenie.

✓ **Odpoveď k otázke č.3:**

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov aby neocenili tieto položky:

č. pol. 712290020 Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé 455 m2

č.pol. 283230006800 Parotesná zábrana pod tepelnú izoláciu zospodu 523,25 m2

t.j. uchádzač uvedie nulovú cenu pri týchto dvoch položkách.

14.02.2018

Ing. Ľuboslava Šafrová  
poverená výkonom VO